



SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ROSCA NPT, QUANDO SEM INDICAÇÃO CONSIDERAR 1/34", AFINANTE QUANDO ACIMA DO FORRO E EMBITOS NAS PAREDES.
	PERFILADO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PERFURADO, DIMENSÕES 38x38mm, INSTALADO ENTRE O FORRO E A LAJE ESTRUTURAL.
	CONTROLADOR DE ACESSO, EM CAIXA 4"x4" INSTALADO A H=2300mm DO PISO ACABADO.
	LEITOR DE ENTRADA POR CARTÃO, EM CAIXA 2"x4", INSTALADO A H=1100mm DO PISO ACABADO.
	FECHEADURA ELETROMAGNÉTICA, EM CAIXA 2"x4", INSTALADO A H=2300mm DO PISO ACABADO.
	CONTATO POR PORTA, EM CAIXA 2"x4", INSTALADO A H=2300mm DO PISO ACABADO.
	BOTÃO DE DESTRABE, EM CAIXA 2"x4", INSTALADO A H=1100mm DO PISO ACABADO.
	LUZES INDICADORAS EM (VERDE E VERMELHO), EM CAIXA 2"x4" INSTALADO A H=2300mm DO PISO ACABADO.
	C11 - CABO PARA LETEIRA, FORMADO POR 8 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm2 COM BLINDAGEM, CLASSE 900V.
	C12 - CABO PARA FECHEADURA, FORMADO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm2 COM BLINDAGEM, CLASSE 900V.
	C13 - CABO PARA BOTÃO DE DESTRABE, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm2, SEM BLINDAGEM, CLASSE 900V.
	C14 - CABO PARA CONTATO DE PORTA, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm2, SEM BLINDAGEM, CLASSE 900V.
	C15 - CABO PARA LUZ INDICADORA, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm2, SEM BLINDAGEM, CLASSE 900V.
	ELETRODUTOELETROCALHA, SOBRE PARA PAVIMENTO SUPERIOR.
	ELETRODUTOELETROCALHA, DEBAIXO PARA PAVIMENTO INFERIOR.

NOTAS

- OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE 80MM", AÇO GALVANIZADO A FOGO, VER ESPECIFICAÇÃO. NÃO SERÃO AGENTES TUBOS AMASSADOS OU CUIA CURVATURA TENHA CAUSADO FENDAS OU REDUÇÃO DA SEÇÃO.

- AS FRAÇÕES DOS ELETRODUTOS APARENTES, ELETROCALHAS OU FERRAGENS DEVERÃO SER A CADA 1,5m POR MEIO DE BRANQUEIROS TIPO GRANDE.

- TODAS AS BOMBAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO REDUÇAO.

- TODOS OS CABOS E CHOCOTES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUE E ENCAIXEM NOS CABOS OU EM PORTA-IDENTIFICADORES (ANILHAS) NAS PORTAS E EM TRECHOS REGULARES DE NO MÁXIMO 1,5m QUANDO PERCORREREM LITOS.

- OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA EPOXI NA COR CINZA MUSEU, COM ANOS REGULARES DE LARGURA 10cm, ESPACIADOS REGULARMENTE EM INTERVALOS NÃO SUPERIORES A 1 METRO, OS ANOS SERÃO COM CRANTE, CINZA ESCURO, PARA TUBULAÇÕES DE ELETRICIDADE.

- COM ANILHAS PARA TUBULAÇÕES DE C.T.P.

- COR AZUL PARA TUBULAÇÕES DE LOGICAUTOMAÇÃO.

- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE O FORRO/LAJE QUANDO POSSÍVEL.

1 5º PAVTO - SDAI - Parte 1
1 : 50