



Escola: 1 : 50



XX — EFLUENTE DA PRUMADA

ØXX — DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS

XX — MATERIAL DA TUBULAÇÃO

**DECLIVIDADE:**  
-AS CANALIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NUNCA DEVERÃO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS DEVENDO  
APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NÃO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.  
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (1/2575mm - 1/2%).  
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ESGOTO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO (1/2100mm - 1%).  
-AS DECLIVIDADES MÍNIMAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO (1/1%).  
-AS INCLINAÇÕES ACIMA DEVERÃO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS INDICADOS.

**DRE-002**