



OBS: O ELEMENTO DE STEEL DECK DEVERÁ RECEBER UMA PROTEÇÃO PASSIVA A FIM DE RESPEITAR O CRITÉRIO DE TRRF DE 120 MINUTOS

1) COTAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, DIMENSÕES DE PARAFUSOS E PERFIS CANTONEIRA LAMINADOS EM ROLEGADAS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA-

- |                    |  |
|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES GERAIS |  |
|--------------------|--|

As arestas das superfícies das chapas e perfis guilhotinadas e/ou oxicortadas deverão ser esmerilhadas. A matéria-prima utilizada deverá ser de primeira qualidade e adquirida de fabricantes nacionais que fornecerão os

- 1.2 - SOLDAS:

As soldas que por ventura venham ser executadas em campo deverão receber proteção igual ao especificado durante a fabricação, utilizando o mesmo fundo e acabamento, com as mesmas espessuras mínimas. Além disso, vale ressaltar a necessidade da verificação pelo ensaio por líquido penetrante, conforme NBR MM 324:2012.

- 1.3 - MONTAGEM:  
O local reservado para estocagem antes da montagem da estrutura deverá ser plano, limpo, não sujeito

A cada fase de montagem deverá ser acompanhada por execução de ligações respectivas que garantam a estabilidade da estrutura em cada etapa.

- 1.4 - PINTURA:  
Deve-se preparar e pintar corretamente a estrutura para garantir que a mesma fique mais resistente à oxidação,




















