



TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 02
INFRAESTRUTURA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)
ESCALA 1 : 50

SIMBOLOGIA		NOTAS
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	<div>- OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø1", AÇO GALVANIZADO À FOGO. VER ESPECIFICAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS TUBOS AMASSADOS OU CUJA CURVATURA TENHA CAUSADO FENDAS OU REDUÇÃO DA SEÇÃO.</div> <div>- AS FIXAÇÕES DOS ELETRODUTOS APARENTES, ELETROCALHAS OU PERFILADOS DEVERÃO SER A CADA 1,5m POR MEIO DE BRACADEIRAS TIPO GRANDE.</div> <div>- TODAS AS EMENDAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO ROSCADO.</div> <div>- O ATERRAMENTO DOS PERFILADOS E ELETROCALHA SERÃO POR CABOS DE COBRE NU, DE SEÇÃO 16mm².</div> <div>- TODOS OS CABOS E CHICOTES DEVERÃO SER DEMARCADOS POR IDENTIFICADORES QUE E ENCAIXEM NOS CABOS OU EM PORTA-IDENTIFICADORES (ANILHAS) NAS PONTAS E EM TRECHOS REGULARES DE NO MÁXIMO 1,5m QUANDO PERCORREREM LEITOS.</div> <div>- OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA EPOXI, NA COR CINZA MUNSELL, COM ANEIS REGULARES DE LARGURA 10cm, ESPAÇADOS REGULARMENTE EM INTERVALOS NÃO SUPERIORES A 1 METROS. OS ANEIS SERÃO:</div> <div>COR GRAFITE (CINZA ESCURO), PARA TUBULAÇÕES DE ELETRICIDADE</div> <div>COR LARANJA PARA TUBULAÇÕES DE CFTV</div> <div>COR AZUL PARA TUBULAÇÕES DE LOGICA/AUTOMAÇÃO</div> <div>- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE O FORRO/LAJE QUANDO POSSÍVEL.</div>
	CONTROLADOR DE ACESSO INSTALADO A H=2400MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X4" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	LEITOR DE ENTRADA POR CARTÃO INSTALADO A H=1200MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA INSTALADA A H=1200MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	CONTATO PARA PORTA INSTALADO A H=2300MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	BOTÃO DE DESTRABE INSTALADO A H=1200MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	BOTÃO DE DESTRABE DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL INSTALADO A H=1200MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	LED INDICADORA NAS CORES VERDE E VERMELHA Ø22MM INSTALADO A H=2300MM DO PISO ACABADO EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA OU EM CONDULETE DE ALUMÍNIO QUANDO APARENTE	
	C11 - CABO PARA LEITORA, FORMADO POR 8 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm² COM BLINDAGEM, CLASSE 500V	
	C12 - CABO PARA CONTATO DE PORTA, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm², COM BLINDAGEM, CLASSE 500V	
	C13 - CABO PARA BOTÃO DE DESTRABE, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm², COM BLINDAGEM, CLASSE 500V	
	C14- CABO PARA FECHADURA, FORMADO 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm² COM BLINDAGEM, CLASSE 500V	
	C15 - CABO PARA LUZ INDICADORA, FORMADO POR 4 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm², COM BLINDAGEM, CLASSE 500V	
	C16 - CABO PARA BOTÃO DE DESTRABE DE EMERGÊNCIA, FORMADO POR 2 CONDUTORES DE SEÇÃO 1,0mm², COM BLINDAGEM CLASSE 500V	
	ELETRODUTO/ELETROCALHA SOBRE PARA PAVIMENTO SUPERIOR	
	ELETRODUTO/ELETROCALHA DESCE PARA PAVIMENTO INFERIOR	

R000	EMISSÃO INICIAL		SÉRGIO	04/08/2023
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR:	RESP. TÉCNICO	DATA
		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO ROCHA LIMA LABORATÓRIOS / IOC		
OBJETIVO REFORMA		CAMPUS MANGUINHOS	SETOR 3º OU 5º PAVIMENTOS	
Nº PRÉDIO 024	Nº DA META 2023.021	O.E. / O.R. 2023.06-19-04	Nº PRANCHA S0240A12A	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO ELÉTRICA-AUTOMAÇÃO		FASE PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA PRANCHA TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 02 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)				DATA 04/08/2023
COORDENADOR DA META RODRIGO COSTA		RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO JOSÉ ALEIXO DUMAS	CREA/CAU PR-23326/D	ART/RRT 1720205424345
EQUIPE DO PROJETO CONCREMAT/MEP-SÉRGIO RICARDO ELIAS				