



1-DEVERÁ SER INSTALADO UM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 63A MERLIN GERIN, SIEMENS OU SIMILAR Icu ≥5KA NO ESPAÇO RESERVADOS DO QUADRO EXISTENTE, LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DA CRECHE.

2-AS EVENTUAIS INTERRUPTÕES DE ENERGIA NO LOCAL, DEVERÃO SER PLANEJADAS E COMUNICADAS DIRETAMENTE PELO INSTALADOR AOS USUÁRIOS ATINGIDOS, SEMPRE COM O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DAE E/OU ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA.

3-AS CAIXAS DE PASSAGENS INSTALADAS NOVAS DEVERÃO SER DE 40x40x40cm, POSSUIR TAMPA EM CONCRETO "ESCRITO ELÉTRICA" OU "LUZ E FORÇA".

4-CABOS DEVERÃO SER AMARRADOS EM TRIFÓLIOS.

5-O NOVO DISJUTOR INSTALADO NO QUADRO EXISTENTE DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM PLAQUETA DE ACRÍLICO E APARAFUSADA, CONTENDO LETRAS BRANCAS EM FUNDO PRETO.

[illegible]

FIF-001