




2 DIAGRAMA TRIFILAR-QDE-01  
SEM ESCALA



1 PLANTA BAIXA - COBERTURA  
ESCALA 1/100

### NOTAS

- 1- COTAS EM MILÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE;
- 2- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA MONTAGEM;
- 3- O INSTALADOR DEVERÁ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO DAS URL-1 E URL-2, (2x2,5mm² POR UNIDADE).

A	EMISSÃO INICIAL		M V MARTINELLI		M V MARTINELLI		04/03/2020	
EMIS.	DESCRIÇÃO		REVISADO POR		RESP. TÉCNICO		DATA	
 <div>Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz</div>			 <div>COCIC CONSELHO COORDENADORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</div>		NOME DO PRÉDIO / ÁREA <b>PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO CESTEH</b>			
OBJETIVO <b>REFORMA</b>		CAMPUS <b>MANGUINHOS</b>		SETOR <b>EDIFICAÇÃO</b>				
Nº PRÉDIO <b>246</b>		Nº DA META <b>2019-057</b>		O.E. / O.R. <b>2020-03-04-01</b>		Nº PRANCHA <b>E246A04A.DWG</b>		
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA/BAIXA TENSÃO</b>		FASE <b>PROJETO EXECUTIVO</b>						
TÍTULO DA PRANCHA <b>PLANTA BAIXA E DIAGRAMA TRIFILAR ALIMENTADORES DOS CHILLERS</b>				DATA <b>27/03/2020</b>				
COORDENADOR DA META <b>MARCO A.D. PAIXÃO</b>		RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>FLORIANO MIL HOMENS</b>		CREA/CAU		ART/RTT <b>1/100</b>		
EQUIPE MARCUS VINICIUS MARTINELLI								

ELE-001

ELE-001